

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Сергачского района
607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Выездная, 12 тел. 5-50-42
(наименование ОНДПР)

Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 4 а
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения И.О. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главного государственного инспектора Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 26.07.2021 № 45 учетный номер проверки 52210061000200394505 от 26 июля 2021 года, в период с 09 ч. 00 мин. «06» августа 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «10» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области Косовым Сергеем Николаевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 Жемчужинка.

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 4 а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) Заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 5 «Березка» Федориной Натальей Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	
1.	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 абзац 7, таб. 3 п. 42, СП 486.1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты» «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	10.08.2022	
2.	Планы эвакуации на первом и втором этаже не обеспечены освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или не выполнен с применением фотолюминесцентных материалов в соответствии с требованиями ГОСТа Р 12.2.143-2009.	ч.4 ст. 4; ч.1 и ч.3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.5, п.6.2 ГОСТ Р12.143-2009; п.3.3 и разд.4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.	10.08.2022	
3.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное), освещение (на лестничных клетках).	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3; Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020, п.7.6.1, п. 7.6.4 СП 52.13330.2016 (ранее действовало требование п.7.72 7.73, 7.74 СНИП 23-03-95 «Естественное и искусственное освещение »).	10.08.2022	
4.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц для эвакуации людей из зданий и ограждений на крышах с	п. 17 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479.	10.08.2022	

	составлением соответствующего протокола испытаний.			
5.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479.	10.08.2022	
6.	Не организовано проведение проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	10.08.2022	
7.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30, 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	10.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы –
государственный инспектор Сергачского района Нижегородской области по
пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

Косов Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



М.Л.П.

«10» 08 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 5 «Березка»

Федорина Наталья Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«10» 08 20 21 г.